

ज्ञापांक—132/15/17

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, देवघर।

दिनांक 27/03/2017

सेवा में,

निदेशक,
मॉर्डन पब्लिक स्कूल,
सरसा देवपुर, देवघर।

प्रसंग :— आपका पत्रांक—.....दिनांक 25-03-2017

विषय :— अग्निशामक उपकरणों की जाँच एवं अनापत्ति प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक एवं विषयक आपके अनुरोध पर आपके विद्यालय मॉर्डन पब्लिक स्कूल, सरसा, देवपुर, देवघर में लगे अग्निशामक उपकरणों की भौतिक निरीक्षण किया गया, जाँचोपरांत उपलब्ध अग्निशामक उपकरणों की स्थिति ठीक एवं संतोषजनक पाया गया। मार्च 2018 तक के लिए आपके अनापत्ति का नवीनीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है।

अग्निशामक उपकरणों की विवरणी निम्न प्रकार है :—

(i) CO2 टाईप 4.5 K.G क्षमता का अग्निशामक यंत्र.....	01 (एक) ३५८।
(ii) ABC टाईप 6 K.G क्षमता का अग्निशामक यंत्र.....	08 (आठ) ,
(iii) वाटर CO2 टाईप 9 लीटर क्षमता का अग्निशामक यंत्र.....	10 (दस) ,
(iv) डी०सी०पी० टाईप 10 K.G क्षमता का अग्निशामक यंत्र.....	06 (छः) ,
(v) फायरबकेट.....	05 (पाँच) ,

- 1) सभी अग्निशामक उपकरण तैयारी हालत में रखा जायेगा।
- 2) सभी अग्निशामक यंत्रों की जांच वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अवश्य करा लिया जायेगा।
- 3) वर्ष में दो बार फायरएक्जीट ड्रील (मॉक ड्रील) का आयोजन भी कराया जायेगा।
- 4) विद्यालय के स्वागत कक्ष में आकस्मिक सेवाओं के नम्बर डिस्प्ले कराया जायेगा।
- 5) आग लगने कि स्थिति में अग्निशामालय देवघर के फोन नम्बर—06432232260 पर अविलम्ब सूचित किया जायेगा।
- 6) सभी अग्निशामक यंत्रों का संधारण अपने ऑपरेटर से भली—भाँति करायी जायेगी। तथा इसकी नियमित जांमी करायी जायेगी।
- 7) किसी भी तरह की अनियमितता पायी जाने पर आपकी अनापत्ति को रद्द किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

सुष्मा

अग्निशामालय पदाधिकारी
देवघर